



LATTIARAKENNE YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN:

1. Lattian pintamateriaali
2. Pumpattava pintalattiamassa, > 25 mm asennuslevyn nystyn päälle (>30 mm lämmitysputken päälle)
3. Warmia- lattialämmitysputket, (14mm tai 16mm)
4. Warmia- Silent- asennuslevy, 53mm
5. Kantava rakenne (holvi, ontelo tms.)

- Pumpattavan pintalattiamassan suositeltu minimikerrospaksuus 25 mm Warmia- Silent- asennuslevyn nystyn päälle (30 mm putken päällä). Tällä taataan tasainen lämmönjakautuminen ja riittävä lujuus.
- Warmia- Silent- asennuslevy, kokonaiskorkeus 53 mm
- Warmia- Silent- asennuslevyn kanssa käytettävä Warmia- reunanauhaa
- Kantavan alusrakenteen oltava riittävän tasainen, vaatimus +/- 5 mm / 2m isommat pykälät pitää loiventaa esim. luiskavalulla