



LATTIARAKENNE YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN:

1. Lattian pintamateriaali
2. Pumpattava pintalattiamassa,
(≥ 30 mm lämmitysputken päälle)
3. Warmia- lattialämmitysputket
4. Warmia- Silent Ultra- asennuslevy, 32mm
5. Kantava rakenne (holvi, ontelo tms.)

- Pumpattavan pintalattiamassan suositeltu minimikerrospaksuus 30 mm Warmia lattialämmitysputken päälle. Tällä taataan tasainen lämmönjakautuminen ja riittävä lujuus.
- Warmia- Silent Ultra- asennuslevy, kokonaiskorkeus 32 mm (24mm eps + pohjalla 8 mm kumirouhetta)
- Warmia- Silent Ultra- asennuslevyn kanssa käytettävä Warmia-reunanauhaa
- Kantavan alusrakenteen oltava riittävän tasainen, vaatimus ± 5 mm / 2m isommat pykälät pitää loiventaa esim. luiskavalulla