



LATTIARAKENNE YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN:

1. Lattian pintamateriaali
2. Pumpattava pintalattiamassa,
(≥ 30 mm lämmitysputken päälle)
3. Warmia- lattia- lämmitysputket
4. Warmia- Silent Roll- asennuslevy, 30mm tai 35mm
5. Kantava rakenne (holvi, ontelo tms.)

- Pumpattavan pintalattiamassan suositeltu minimikerrospaksuus 30 mm Warmia lattia- lämmitysputken päälle. Tällä taataan tasainen lämmönjakautuminen ja riittävä lujuus.
- Warmia- Silent Roll- asennuslevy, kokonaiskorkeus 30 mm tai 35 mm
- Warmia- Silent Roll- asennuslevyn kanssa käytettävä Warmia- reunanauhaa
- Kantavan alusrakenteen oltava riittävän tasainen, vaatimus ± 5 mm / 2m isommat pykälät pitää loiventaa esim. luiskavalulla